



Начальнику службы
по развитию
Рыженкову Г.М.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ № 11»
ТОМСКИЙ ФИЛИАЛ**

634041, г. Томск, пр. Кирова, 36
ТЕЛЕФОН (3822) 55-46-45
ТЕЛЕФАКС (3822) 43-26-47
ТЕЛЕТАЙП 128172 ЗАРЯД
E-mail: adm@tomske.elektra.ru

29.10.2009 № 30-3588

На №1975-3592 от 14.12.2007г. _

Отзыв об электроприводах производства
ОАО «Бердский электромеханический завод»

Согласно проекту Томской ГРЭС-2 (реконструкция ТА №2), в сентябре 2009г., были установлены многооборотные электроприводы производства ОАО «Бердский электромеханический завод» (ТМ «БЕТРО») – ЭП-3-300 (10 шт.) и ГИЮМ 3033444.001 (5 шт.) на запорной и регулирующей арматуре. Во время монтажных работ были отмечены следующие преимущества электроприводов «БЕТРО», по сравнению с имеющимися аналогами российского производства («Тулаэлектропривод»):

- компактность расположения электропривода на задвижке;
- возможность установки на вертикальном трубопроводе;
- отсутствие профилактических обслуживаний и ремонтов;
- малый вес – тип «Б» всего 36 кг, тип «В» - 95 кг (положительно оценено монтажной бригадой);
- не требуется периодической корректировки положения кулачков концевых выключателей (первоначальная настройка не сбивается);
- возможность установки ЭП типа «Б» на арматуру с присоединительными размерами под тип «В» (существенная денежная экономия при покупке ЭП);
- простота и надежность при наладочных работах.

Установленные на арматуру электроприводы «БЕТРО», после настройки конечных и моментных выключателей, а также многократной прокрутки арматуры, замечаний и нареканий не имели.

Для выполнения ремонтных программ с 2010г. ГРЭС-2 в заявочную спецификацию включает многооборотные электроприводы производства ОАО «Бердский электромеханический завод» (ТМ «БЕТРО») - ЭП-3-300 и ГИЮМ 3033444.001.

Заместитель директора филиала
по производству – главный инженер


С.В.Гончаров

Исп. Карпов С.А.
Тел. 282096



Заместителю департамента по ремонту
и техпереворужению ОАО «ТТК-11»
Кротову К.В.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
**«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ № 11»
ТОМСКИЙ ФИЛИАЛ**

634041, г. Томск, пр. Кирова, 36
ТЕЛЕФОН (3822) 55-46-45
ТЕЛЕФАКС (3822) 43-26-47
ТЕЛЕТАЙП 128172 ЗАРЯД
E-mail: adm@tomske.elektra.ru

29.10.2009 № 30-3589

На №1975-3592 от 14.12.2007г. _

Согласно проекту Томской ГРЭС-2 (реконструкция ТА №2), в сентябре 2009г., были установлены многооборотные электроприводы производства ОАО «Бердский электро-механический завод» (ТМ «БЕТРО») – ЭП-3-300 (10 шт.) и ГИЮМ 3033444.001 (5 шт.) на запорной и регулирующей арматуре. Во время монтажных работ были отмечены следующие преимущества электроприводов «БЕТРО», по сравнению с имеющимися аналогами российского производства («Тулаэлектропривод»):

- компактность расположения электропривода на задвижке;
- возможность установки на вертикальном трубопроводе;
- отсутствие профилактических обслуживаний и ремонтов;
- малый вес – тип «Б» всего 36 кг, тип «В» - 95 кг (положительно оценено монтажной бригадой);
- не требуется периодической корректировки положения кулачков концевых выключателей (первоначальная настройка не сбивается);
- возможность установки ЭП типа «Б» на арматуру с присоединительными размерами под тип «В» (существенная денежная экономия при покупке ЭП);
- простота и надежность при наладочных работах.

Установленные на арматуру электроприводы «БЕТРО», после настройки конечных и моментных выключателей, а также многократной прокрутки арматуры, замечаний и нареканий не имели.

Предлагаем при замене электроприводов, по ремонтной программе, устанавливать на трубопроводной арматуре многооборотные электроприводы производства ОАО «Бердский электро-механический завод» (ТМ «БЕТРО») - ЭП-3-300 и ГИЮМ 3033444.001.

Заместитель директора филиала
по производству – главный инженер

 С.В. Гончаров

Исп. Карпов С.А.
Тел. 282096